


## Données 2022



### Consommations et dépenses d'eau et d'énergies des établissements de santé et médico-sociaux de Bourgogne-Franche-Comté

#### Des éléments de contexte

L'équipe du programme RESET a pu collecter des données de 150 établissements de Bourgogne Franche-Comté dont 63 ont pu être exploitées pour établir des indicateurs de performance pour l'année 2022.

Les sources d'informations sont multiples : outils de suivi ou factures d'énergies des établissements/groupements accompagnés par le Pôle énergie, données des [CTEES](#) de la région, plateforme Operat de l'ADEME, plateforme de management de l'énergie « savee » d'advizeo.

Ces données sont mis à jour régulièrement. Les gestionnaires d'établissements peuvent ainsi comparer leurs consommations et dépenses par rapport à des structures équivalentes dans la région.



#### Quelques points de vigilance

Les données présentées intègrent l'ensemble des consommations d'eau, d'électricité et de chaleur des établissements. Les écarts entre les différents sites peuvent s'expliquer par :

- la présence ou non de process (cuisine, blanchisserie, etc.),
- des process parfois mutualisés avec des collectivités territoriales (ex. : cuisine centrale avec des repas produits également pour les scolaires),
- des activités qui peuvent être relativement hétérogènes notamment pour les centres hospitaliers (CH) et les hôpitaux locaux ou de proximité,
- les consommations ne sont pas corrigées du climat. La correction climatique consiste à pondérer la consommation de chauffage et de climatisation (CVC) sur la base des données climatiques de la station météo la plus proche.

Il y a rarement du sous-comptage de fluides sur les sites, ce qui ne nous permet pas d'isoler des consommations spécifiques liées aux process et aux activités.

## Chiffres clés régionaux par catégorie d'établissement



### Centres hospitaliers (code finess : 355)

- Consommations d'énergies finales (9 étab.) : 264 kWh/m<sup>2</sup>.an et 22 877 kWh/lit et place.an
- Consommations d'eau (7 étab.) : 68 m<sup>3</sup>/lit et place.an

### Hôpitaux locaux (code finess : 106)

- Consommations d'énergies finales (5 étab.) : 237 kWh/m<sup>2</sup>.an et 13 833 kWh/lit et place.an

### Unités de dialyse

- Consommations d'énergies finales (8 étab.) : 267 kWh/m<sup>2</sup>.an et 9 109 kWh/poste.an
- Dépenses d'énergies finales (8 étab.) : 22 €/m<sup>2</sup>.an et 754 €/lit et place.an



### Instituts Médico-Educatifs - IME (code finess : 183)

- Consommations d'énergies finales (5 étab.) : 152 kWh/m<sup>2</sup>.an
- Dépenses d'énergies finales (5 étab.) : 7 €/m<sup>2</sup>.an



**EHPAD (code finess : 500)**

- Consommations d'énergies finales (30 étab.) : 235 kWh/m<sup>2</sup>.an et 12 074 kWh/lit et place.an
- Dépenses d'énergies finales (7 étab.) : 15 €/m<sup>2</sup>.an et 911 €/lit et place.an
- Consommations d'eau (16 étab.) : 65 m<sup>3</sup>/lit et place.an

Dernière mise à jour : 09.01.2024